

HOJA DE DATOS



Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula

Cliente : Grupo Redinter S.A.

Línea del producto : W21 Prueba de Explosión IE1 Trifásico Código del producto : 10064427

Carcasa	: 160L	Tiempo de rotor bloqueado	: 23s (frío) 13s (caliente)
Potencia	: 11 kW (15 HP)	Elevación de temperatura	: 80 K
Polos	: 6	Régimen de servicio	: S1
Frecuencia	: 50 Hz	Temperatura ambiente	: -20°C hasta +40°C
Tensión nominal	: 380/660 V	Altitud	: 1000 m
Corriente nominal	: 23.2/13.3 A	Grado de protección	: IP55
Corriente de arranque	: 153/88.0 A	Método de refrigeración	: IC411 - TEFC
Ip/In	: 6.6	Forma constructiva	: B3R(E)
Corriente en vacío	: 11.6/6.67 A	Sentido de giro ¹	: Ambos
Rotación nominal	: 970 rpm	Nivel de ruido ²	: 57.0 dB(A)
Resbalamiento	: 3.00 %	Vibración	: A
Torque nominal	: 11 kgfm	Método de Arranque	: Partida directa
Torque de arranque	: 240 %	Masa aproximada ³	: 129 kg
Torque máximo	: 280 %		: 222P
Clase de aislamiento	: F		: RAL 5010
Factor de servicio	: 1.00	Categoría	: N
Momento de inercia (J)	: 0.1716 kgm ²		

Potencia	50%	75%	100%	Fuerzas en la fundación
Rendimiento (%)	86.5	88.0	88.0	Tracción máxima : 401 kgf
Cos Φ	0.62	0.75	0.82	Compresión máxima : 572 kgf

Pérdidas en puntos de funcionamiento estándar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
13.7	12.9	12.1	6.2	4.7	3.0	2.2

		Delantero	Trasero
Tipo de cojinete	:	6309 ZZ C3	6209 ZZ C3
Sello	:	Retentor	Retentor
Intervalo de lubricación	:	-	-
Cantidad de lubricante	:	-	-
Tipo de lubricante	:	Mobil Polyrex EM	

Notas

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios	Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor		Pagina 1 / 2 Revisión		
Verificador				
Fecha	02/09/2026			

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula






Cliente : Grupo Redinter S.A.

Protección térmica

ID	Aplicación	Tipo	Cantidad	Temperatura de Detección
1	Devanado	Termistor - 2 alambres	1 x Fase	150 °C

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	02/09/2026			Pagina 2 / 2	Revisión



11 kW (15 HP) 06 Polos 50 Hz										A	
							HYBRISUSER			00	
No MODIFICACION	LOC	RESUMEN DE MODIFICACIONES					EJECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	FECHA VER	
EJEC.	HYBRISUSER		MOTOR TRIF. A PRUEBA DE EXPLOSION CARCASA 160L IP55 TEFC				PREVIEW				
VERIF.							WDD				00
LIBER.											
FECHA LB.		WMO	Jaragua do Sul		Ingeniera del Producto		HOJA		1 / 1		